



GPIiOŚ.271.35.7.2018

Mieroszów, 12.10.2018 r.

### OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dotyczy postępowania przetargowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Gminie Mieroszów poprzez budowę Park&Ride, Bike&Ride oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne” w zakresie wymiany oświetlenia

W terminie składania ofert złożono następujące oferty:

L.p.	Nazwa firmy	Cena oferty (brutto)	Okres rękojmi (max 60 mies.)
1	TEL-BUD Sp. z o.o. ul. Gdyńska 25/22, 58-100 Świdnica	496 526,40	60
2	LUG Light Factory Sp. z o.o. ul. Gorzowska 11, 65-127 Zielona Góra	463 973,68	60

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty	Nazwa i adres firmy	Liczba pkt		
		Kryterium I	Kryterium II	SUMA
1	TEL-BUD Sp. z o.o. ul. Gdyńska 25/22, 58-100 Świdnica	5,61	4,00	9,61
2	LUG Light Factory Sp. z o.o. ul. Gorzowska 11, 65-127 Zielona Góra	6,00	4,00	10,00

#### Oferty odrzucone

**Oferta nr 2:** LUG Light Factory Sp. z o.o., ul. Gorzowska 11, 65-127 Zielona Góra

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy jw. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3, którego treść wskazuje, iż Zamawiający poprawia inne niż pisarskie lub rachunkowe omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca zaproponował w ofercie rozwiązania równoważne, Zamawiający uznał, iż przedstawiona karta katalogowa wraz z obliczeniami fotometrycznymi stanowią dokument udowadniający równoważność zaproponowanych rozwiązań.

Trwałość użytkowa oprawy URBINO LED, zgodnie z danymi przedstawionymi w karcie katalogowej wynosi 100 000h/L80. System oświetlenia ulicznego powinien spełniać wymagania normy PN EN 13 201:2016 w całym swoim okresie użytkowania – stąd projekt fotometryczny powinien zostać wykonany na koniec okresu użytkowego.

Biorąc pod uwagę powyższe, przyjęcie przez Wykonawcę do obliczeń współczynnika konserwacji o wartości 0,9 wskazuje spełnienie wymagań normatywnych jedynie do około połowy potencjalnego czasu użytkowego a nie w całym okresie deklarowanej trwałości użytkowej oprawy.

Zatem, dokumenty zawarte w ofercie Wykonawcy oraz w wyjaśnieniach złożonych na wezwanie Zamawiającego z dnia 05.10.2018 r. (znak: GPIIOŚ.271.35.4.2018) nie potwierdzają spełnienia warunku równoważności zaproponowanych rozwiązań.

Ponadto, przedstawiony przez Wykonawcę certyfikat ENEC nie dotyczy oprawy o oferowanych mocach. Certyfikat ENEC przedstawiony przez Wykonawcę dotyczy opraw URBINO LED o mocach: 28W, 37W, 55W, 84 W i 110W, podczas gdy Wykonawca oferuje montaż opraw URBINO LED o mocach 20W, 29W, 55W, 80 W.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający odrzuca przedmiotową ofertę, gdyż jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

### **Oferta wybrana**

**Oferta nr 1:** TEL-BUD Sp. z o.o., ul. Gdyńska 25/22, 58-100 Świdnica

**Uzasadnienie wyboru:** Jest to jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu oraz cena oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

### **Termin zawarcia umowy**

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zawarcie umowy może nastąpić w terminie **nie krótszym niż 5 dni** od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

**BURMISTRZ**  
**Mieroszowa**  
*Martin Raczyński*

Niniejsza informacja podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mieroszowie

**Sprawa prowadzi:**

Katarzyna Sikorska  
Referat Gospodarki Przestrzennej,  
Inwestycji i Ochrony Środowiska