

Dotyczy zamówienia publicznego: Wymiana oświetlenia w ramach projektu pn.: „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Gminie Mieroszów poprzez budowę Park&Ride, Bike&Ride oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne” - II postępowanie

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) publikuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

Czy wymianę opraw występujących na sieciach wspólnych należących do Tauron Dystrybucja należy wykonywać w technologii PPN?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wymianę opraw należy wykonywać w technologii PPN zgodnie z warunkami Tauron Dystrybucja zawartymi w dokumentacji zamówienia.

Pytanie 2:

Prosimy o informację po czyjej stronie, zamawiającego czy wykonawcy, będzie pokrycie kosztów wynikających z wyłączenia bądź dopuszczenia do pracy na sieci wspólnej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że obowiązkiem wykonawcy, będzie pokrycie wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia, w szczególności kosztów wynikających z wyłączenia bądź dopuszczenia do pracy na sieci wspólnej.

Pytanie 3:

Czy zakres zadania obejmuje wykonanie i zatwierdzenie projektów zastępczej organizacji ruchu w przypadku gdy zarządca drogi będzie ich wymagał?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że obowiązkiem wykonawcy będzie wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektów zastępczej organizacji ruchu w przypadku gdy zarządca drogi będzie ich wymagał.

Pytanie 4:

Zgodnie z przepisami nie wymaga się wykonania uziemienia przy każdym słupie a ich montaż wynika z dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego. Prosimy o potwierdzenie że sprawdzenie i ewentualne wykonanie dodatkowego uziemienia dotyczy tylko i wyłącznie słupów z istniejącą instalacją uziemiającą.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że sprawdzenie i ewentualne wykonanie dodatkowego uziemienia dotyczy tylko i wyłącznie słupów z istniejącą instalacją uziemiającą.

Pytanie 5:

Zgodnie z SIWZ część III (pkt 1 ppkt 2.1) wykonawca musi dysponować następującymi pracownikami:
- dwoma brygadzystami posiadającymi uprawnienia wymagane dla realizacji niniejszego zamówienia,
- sześcioma monterami posiadającymi uprawnienia wymagane dla realizacji niniejszego zamówienia.

Ponieważ dystrybutor sieci firma TAURON S. A. nie wyraża zgody na wyłączenia zasilania podczas wykonywania prac polegających na wymianie opraw oświetleniowych prosimy o potwierdzenie, że wszyscy wyżej wymienieni pracownicy muszą posiadać uprawnienia do prac pod napięciem w postaci zaświadczenia o ukończeniu kursu „Prace pod napięciem w sieciach do kV”.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby realizacja przedmiotu umowy odbywała się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Jeżeli operator sieci nie wyrazi zgody na wyłączenie zasilania i w takiej sytuacji będzie wymagana realizacja prac przez pracowników posiadających uprawnienia wynikające z przepisów prawa, przedmiot umowy będzie musiał być realizowany przez takie osoby.

Pytanie 6:

W związku z nieznanym terminem podpisania umowy oraz ze względu na duży zakres zamówienia i konieczność wykonania i zatwierdzenia projektów wykonawczych prosimy o zmianę terminu realizacji zamówienia na 3 miesiące od dnia podpisania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu realizacji umowy.

Pytanie 7:

Zgodnie z tabelą 4 — inwentaryzacja oświetlenia, zamieszczoną w projekcie technicznym ze względu na różne kategorie oświetlenia drogi oraz różne parametry wyjściowe do obliczeń fotometrycznych (np. odległość między słupami, wysokość słupa) prosimy o zmodyfikowanie formularza oferty tak, aby umożliwić dobór i zaproponowanie oprawy oświetleniowej dla każdej lokalizacji osobno. Pragniemy nadmienić, że formularz ofertowy w niektórych pozycjach obejmuje kilka lokalizacji o różnych parametrach drogi, przykładowo dla lokalizacji Dworcowa Mieroszów i Różana narzuca się zastosowanie opraw o takich samych parametrach (oprawa typ 4 wg. załącznika nr 6) podczas gdy parametry wejściowe do obliczeń fotometrycznych dla poszczególnych lokalizacji są różne.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza oferowania różnych opraw w ramach typów wskazanych w dokumentacji technicznej oraz w formularzu ofertowym.

Pytanie 8:

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie 1 z dnia 5 czerwca 2020r. poinformował, że obowiązujący projekt techniczny jest w pliku „Aktualny projekt techniczny i SSTWiOR (ZIP)”. W projekcie technicznym pkt.5 znajduje się Tabela montażowa opraw. Znajduje się w niej 13 rodzajów opraw (oprawa drogowa o mocy: 39, 52, 57, 70, 87, 91, 96, 97, 43, 104 W oraz oprawa dekoracyjna o mocy: 48 typu 1, 48 typu2, 48 typu 3). Natomiast formularz ofertowy przewiduje 12 rodzajów opraw. Bardzo proszę o wyjaśnienie tej sprzeczności i poprawienie dokumentacji tak, aby tabela zgadzała się z formularzem ofertowym.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w dniu 09.06.2020 r. Zamawiający zmienił siwz w której został skorygowany formularz ofertowy.

Pytanie 9:

Zamawiający dołączył do SIWZ załącznik nr 6, który prezentuje tabelaryczne zestawienie rodzajów opraw oraz ulic. Zestawienie zawiera dwanaście rodzajów opraw co jest sprzeczne z Tabelą montażową opraw z pkt 5. projektu. Ponadto w zestawieniu jest tylko sześć opraw drogowych i aż sześć opraw dekoracyjnych co także jest sprzeczne z obliczeniami załączonymi do projektu:

W związku z powyższym proszę o poprawienie dokumentacji projektowej, tak aby była ona zgodna z

faktycznym zapotrzebowaniem zamawiającego oraz aby odpowiadał jej formularz ofertowy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w dniu 09.06.2020 r. Zamawiający zmienił siwz w której został skorygowany formularz ofertowy.

Pytanie 10:

Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga aby na całej inwestycji zastosować oprawy oświetleniowe 3000K (+/-500K) za wyjątkiem dróg: Kowalowa DK35, Golińsk DK35, Unisław Śląski DK35 gdzie mają być oprawy 4000K.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zamówienie obejmuje dostawę opraw dekoracyjnych o temperaturze barwowej 3000K (+/-500K). Pozostałe oświetlenie to oprawy o temperaturze barwowej 3000K. Jedynie oprawy na drogach Kowalowa DK35, Golińsk DK35, Unisław Śląski DK35 mają mieć temperaturę 4000K.

BURMISTRZ
Mieroszowa
Andrzej Lipiński

Sporządził:
Tomasz Szulakowski
Referat Rozwoju

