

Dotyczy postępowania o pn.: Wykonanie nowej nawierzchni drogi gminnej nr 116283D - ul. Dolna oraz fragmentu drogi gminnej nr 116 298D - ul. Przejazd w Mieroszowie

1. Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm. - dalej ustawy PZP) publikuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

Do zamawiającego wpłynęły zapytania o treści:

- 1) W opisie technicznym do projektu budowlanego oraz na rysunkach przedstawiono wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 8-11 cm. W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w pkt. 2.2 jako materiał do wykonania nawierzchni wskazano kostkę kamienną łupaną 12, 14, 16 i 18 cm. W przedmiarze robót w poz. 1.2.3.1.3 wskazano wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej ciętej, płomieniowanej wysokości 8-11 cm.

W związku z tymi różnymi zapisami prosimy o wyjaśnienie: z jakiego materiału i o jakich wymiarach ma zostać wykonana nawierzchnia jezdni dla tego zadania?

Odpowiedź:

Należy przyjąć nawierzchnię jezdni i zjazdów z kostki granitowej łupanej 8 -11 cm. Pozostałe elementy drogowe granitowe, tj. krawężniki, ściek, etc. winny być wykonane z "materiałów ciętych" zgodnie z zapisami pkt 7 dokumentacji.

- 2) Prosimy o uściślenie jaką kostkę należy zastosować na jezdni, zjazdach i chodnikach:

- opis przedmiotu zamówienia oraz projekt zakłada na jezdni i zjazdach kostkę granitową 8/11 cm, surowo łupaną, przedmiar robót wskazuje na kostkę 8/11 ciętą i płomieniową (na jezdni) oraz na kostkę rzędowa betonową na zjazdach- proszę o wskazanie którą kostkę należy zastosować na w/w wymienionych nawierzchniach
- proszę o podanie wymiaru kostki betonowej śrutowanej oraz o podanie koloru kostki betonowej
- proszę o informację na temat materiałów z rozbiórki: kostka granitowa, betonowa, oporniki- czy materiały z rozbiórki pozostają do dyspozycji Wykonawcy?

Odpowiedź:

- Należy przyjąć nawierzchnię jezdni i zjazdów z kostki granitowej łupanej 8 -11 cm.
- Nawierzchnia chodników i zjazdów na posesję należy wykonać z kostki betonowej śrutowanej o wymiarach i wyglądzie tożsamym z kostką betonową typu np. "bruk

świdnicki - biel gr 8cm" jako kontynuacja poprzedniego zadania. Typ kostki został uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

- Materiał z rozbiórki należy zutylizować stosownie z obowiązującymi przepisami, materiał który może zostać odzyskany przez Wykonawcę pozostaje w dyspozycji Wykonawcy.

2. Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w niżej wskazanym zakresie:

Zmienia się treść punktu 2 oraz punktu 3 ust. 1 w części VIII SIWZ i nadaje się następujące brzmienie:

a) „2. Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: 27.05.2020 r. do godz. 10:00”

b) „1) *Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.05.2020 r., o godzinie 12:00*”

Sporządził:

Tomasz Szulakowski
Referat Rozwoju