

Mieroszów, dnia 07.04.2020 r.

**Dotyczy zamówienia publicznego: Wymiana oświetlenia w ramach projektu pn.: „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Gminie Mieroszów poprzez budowę Park&Ride, Bike&Ride oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne”**

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) publikuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

Czy wymianę opraw występujących na sieciach wspólnych należących do Tauron Dystrybucja należy wykonać w technologii PPN?

Odpowiedź: Tak, zgodnie z zapisami pkt 20 minimalnych warunków technicznych Tauron S.A., które stanowią załącznik do SIWZ i znajdują się w dokumentacji technicznej.

Pytanie 2

Prosimy o informację po czyjej stronie, zamawiającego czy wykonawcy, będzie pokrycie kosztów wynikających z wyłączenia bądź dopuszczenia do pracy na sieci wspólnej.

Odpowiedź: Koszty wynikające z wyłączenia bądź dopuszczenia do pracy na sieci wspólnej pokrywać będzie wykonawca zgodnie z § 5 pkt 43 wzoru umowy.

Jednocześnie zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zmienia treść siwz.

Zmienia się treść punktu 6 w części IV SIWZ i nadaje mu się następujące brzmienie:

*„6. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu*

*Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:”*

Pozostała treść ww. punktu pozostaje bez zmian.

Sporządził:  
Tomasz Szulakowski  
Referat Rozwoju