

BR.271.3.4.2020

Mieroszów, dnia 15.04.2020 r.

**Dotyczy zamówienia publicznego: Wymiana oświetlenia w ramach projektu pn.: „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Gminie Mieroszów poprzez budowę Park&Ride, Bike&Ride oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne”**

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) publikuje treść zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego wraz z odpowiedzią:

**Pytanie 1:**

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 2 oraz 20 z dnia 10.04.2020 prosimy o podanie dokładnych lokalizacji słupów, przy których wykonane są uziemienia lub udostępnienie projektów wykonawczych wykonanego oświetlenia drogowego. Zgodnie z przepisami nie wymaga się wykonania uziemienia przy każdym słupie a ich montaż wynika z dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego. Prosimy o potwierdzenie że sprawdzenie i ewentualne wykonanie dodatkowego uziemienia dotyczy tylko i wyłącznie słupów z istniejącą instalacją uziemiającą.

**Odpowiedź:**

Dokumentacja, którą posiada zamawiający została udostępniona na stornie internetowej. Zamawiający potwierdza, że sprawdzenie i ewentualne wykonanie uziemienia dotyczy tylko słupów z istniejącą instalacją uziemiającą. Zamawiający wymaga wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów z tym związanych wymaganiami dotyczącymi ochrony przeciwporażeniowej.

BURMISTRZ  
Mieroszowa  
*Andrzej Lipiński*

Sporządził:  
Tomasz Szulakowski

